

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日
採取時刻	7:30	7:30	7:40	7:21	7:35	7:42	7:45	7:35	7:35	7:45	7:26	7:40	7:47	7:50
降雨量(mm/日)	4.5	0	2	0	0	0	0	4.5	0	2	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.86)	ND(0.63)	ND(0.58)	ND(0.53)	ND(0.92)	ND(0.73)	ND(0.82)	ND(0.88)	ND(0.72)	ND(0.47)	ND(0.93)	ND(0.76)	ND(0.68)	ND(0.83)
Cs-137(約30年)	7.5	2.3	2.8	2.7	7.3	7.8	8.2	1.5	2.2	1.9	1.7	1.1	1.1	1.4
全	10	4.9	6.6	6.8	11	12	12	ND(2.7)	ND(3.3)	ND(3.2)	4.0	ND(3.8)	5.2	ND(3.3)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(8.6)	-	-	-	-	-	-	8.9	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	4.5	0	2	0	0	0	0	4.5	0	2	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.020	0.023	0.017	0.016	0.017	0.022	0.015
Cs-134(約2年)	0.72	0.88	ND(0.79)	ND(0.66)	ND(0.63)	ND(0.61)	ND(0.63)	ND(0.46)	ND(0.58)	ND(0.84)	ND(0.84)	ND(0.50)	ND(0.56)	ND(0.56)
Cs-137(約30年)	12	12	11	12	12	9.7	10	ND(0.64)	ND(0.82)	ND(0.78)	ND(0.81)	ND(0.60)	ND(0.60)	ND(0.72)
全	18	18	20	15	15	14	15	5.8	ND(3.3)	3.0	3.5	ND(3.0)	ND(3.2)	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(8.5)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は5月1日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日			5月8日	5月9日	5月10日	5月11日		
採取日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日			5月8日	5月9日	5月10日	5月11日		
採取時刻	7:30	7:05	7:40	7:30			7:35	7:10	7:45	7:35		
降雨量(mm/日)	0	0.5	3.5	0			0	0.5	3.5	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(1.2)	ND(0.95)	ND(0.89)	ND(0.73)			ND(0.83)	ND(0.85)	ND(0.91)	ND(1.0)		
Cs-137(約30年)	5.3	7.0	8.1	2.7			1.6	1.9	1.7	1.4		
全	7.9	10	14	4.8			ND(3.1)	ND(3.0)	ND(3.1)	ND(3.3)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日			5月8日	5月9日	5月10日	5月11日		
採取日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日			5月8日	5月9日	5月10日	5月11日		
採取時刻	6:00	6:30	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0.5	3.5	0			0	0.5	3.5	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.65)	ND(0.63)	ND(0.59)	0.75			ND(0.44)	ND(0.56)	ND(0.47)	ND(0.54)		
Cs-137(約30年)	11	8.5	11	12			ND(0.65)	ND(0.63)	ND(0.60)	ND(0.65)		
全	17	15	17	16			ND(3.4)	ND(3.0)	ND(3.2)	ND(3.2)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は5月11日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。