

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日
採取時刻	7:33	7:40	7:35	7:30	7:30	7:35	7:35	7:38	7:45	7:40	7:35	7:35	7:40	7:40
降雨量 (mm/日)	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	1.5	0
流量 (m <sup>3</sup> /秒)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Cs-134 (約2年)	ND(0.60)	ND(0.89)	ND(0.84)	ND(0.56)	ND(0.57)	ND(0.74)	ND(0.89)	ND(0.53)	ND(0.84)	ND(0.49)	ND(0.56)	ND(0.44)	ND(0.78)	ND(0.71)
Cs-137 (約30年)	7.7	7.9	10	2.3	2.8	6.8	5.4	1.2	1.4	1.9	2.1	1.4	2.3	1.5
全	9.4	14	15	ND(3.6)	ND(3.4)	11	9.7	ND(3.0)	ND(3.3)	ND(3.6)	ND(3.6)	ND(3.4)	3.8	ND(3.4)
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.7)	-	-	-	-	-	-	10	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	7:07	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量 (mm/日)	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	1.5	0
流量 (m <sup>3</sup> /秒)	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.022	0.022	0.020	0.015	0.017	0.016	0.019
Cs-134 (約2年)	ND(1.1)	0.69	ND(0.84)	ND(0.84)	ND(0.91)	ND(0.66)	ND(0.86)	ND(0.77)	ND(0.51)	ND(0.48)	ND(0.73)	ND(0.82)	ND(0.44)	ND(0.44)
Cs-137 (約30年)	11	14	10	11	11	9.8	10	ND(0.84)	ND(0.56)	ND(0.63)	ND(0.83)	ND(0.76)	ND(0.62)	ND(0.69)
全	15	19	14	14	16	11	15	ND(2.9)	ND(3.3)	ND(3.4)	ND(3.3)	ND(2.8)	ND(3.6)	ND(2.9)
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	ND(7.7)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は5月8日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路				物揚場排水路			
	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日
採取時刻	7:23	7:30	7:25	7:30	7:28	7:35	7:30	7:35
降雨量 (mm/日)	0	0.5	0	4	0	0.5	0	4
流量 (m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134 (約2年)	ND(0.53)	ND(0.82)	ND(0.80)	ND(0.82)	ND(0.55)	ND(0.76)	ND(0.67)	ND(0.60)
Cs-137 (約30年)	3.8	5.5	9.6	8.6	1.8	2.2	2.1	2.3
全	13	15	15	15	3.9	ND(3.3)	3.3	4.7
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路				BC排水路			
	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量 (mm/日)	0	0.5	0	4	0	0.5	0	4
流量 (m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134 (約2年)	ND(0.75)	ND(0.68)	ND(0.57)	ND(0.46)	ND(0.82)	ND(0.49)	ND(0.44)	ND(0.50)
Cs-137 (約30年)	12	11	9.2	8.0	ND(0.82)	ND(0.71)	ND(0.72)	ND(0.59)
全	16	14	13	12	ND(3.1)	ND(3.2)	ND(3.0)	ND(3.2)
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は5月18日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。