

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| 採取日                    | A排水路     |          |          |          |         |          | 物揚場排水路   |          |          |          |       |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|
|                        | 5月15日    | 5月16日    | 5月17日    | 5月18日    | 5月19日   | 5月20日    | 5月15日    | 5月16日    | 5月17日    | 5月18日    | 5月19日 | 5月20日    |
| 採取時刻                   | 7:23     | 7:30     | 7:25     | 7:30     | 7:40    | 7:40     | 7:28     | 7:35     | 7:30     | 7:35     | 7:45  | 7:45     |
| 降雨量 (mm/日)             | 0        | 0.5      | 0        | 4        | 80.5    | 19       | 0        | 0.5      | 0        | 4        | 80.5  | 19       |
| 流量 (m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中     | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中   | 解析中      |
| Cs-134 (約2年)           | ND(0.53) | ND(0.82) | ND(0.80) | ND(0.82) | ND(1.0) | ND(0.84) | ND(0.55) | ND(0.76) | ND(0.67) | ND(0.60) | 0.78  | ND(0.91) |
| Cs-137 (約30年)          | 3.8      | 5.5      | 9.6      | 8.6      | 4.7     | 2.6      | 1.8      | 2.2      | 2.1      | 2.3      | 15    | 7.6      |
| 全                      | 13       | 15       | 15       | 15       | 11      | 4.5      | 3.9      | ND(3.3)  | 3.3      | 4.7      | 14    | 12       |
| H-3 (約12年)             | -        | -        | -        | -        | -       | 分析中      | -        | -        | -        | -        | -     | 分析中      |

単位: Bq/L

| 採取日                    | K排水路     |          |          |          |       |       | BC排水路    |          |          |          |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                        | 5月15日    | 5月16日    | 5月17日    | 5月18日    | 5月19日 | 5月20日 | 5月15日    | 5月16日    | 5月17日    | 5月18日    | 5月19日    | 5月20日    |
| 採取時刻                   | 6:00     | 6:00     | 6:00     | 6:00     | 6:00  | 6:00  | 6:00     | 6:00     | 6:00     | 6:00     | 6:00     | 6:00     |
| 降雨量 (mm/日)             | 0        | 0.5      | 0        | 4        | 80.5  | 19    | 0        | 0.5      | 0        | 4        | 80.5     | 19       |
| 流量 (m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中   | 解析中   | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      |
| Cs-134 (約2年)           | ND(0.75) | ND(0.68) | ND(0.57) | ND(0.46) | 4.5   | 5.7   | ND(0.82) | ND(0.49) | ND(0.44) | ND(0.50) | ND(0.53) | ND(0.45) |
| Cs-137 (約30年)          | 12       | 11       | 9.2      | 8.0      | 88    | 94    | ND(0.82) | ND(0.71) | ND(0.72) | ND(0.59) | ND(0.73) | ND(0.70) |
| 全                      | 16       | 14       | 13       | 12       | 110   | 140   | ND(3.1)  | ND(3.2)  | ND(3.0)  | ND(3.2)  | 3.7      | 5.2      |
| H-3 (約12年)             | -        | -        | -        | -        | -     | 分析中   | -        | -        | -        | -        | -        | 分析中      |

\* 太枠内が今回公表データ。他は5月20日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。