

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日
採取時刻	7:45	7:45	7:20	7:50	7:40	7:15	7:45	7:50	7:50	7:25	7:55	7:45	7:20	7:50
降雨量(mm/日)	2.5	15	0	0	4	0	0	2.5	15	0	0	4	0	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.030	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.008	0.015	0.008	0.007	0.008	0.007	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.84)	ND(0.69)	ND(0.58)	ND(0.73)	ND(0.70)	0.78	ND(0.80)	ND(0.87)	ND(0.80)	ND(0.48)	ND(0.61)	ND(0.80)	ND(0.91)	ND(0.73)
Cs-137(約30年)	5.1	2.5	3.8	3.3	4.6	7.3	7.2	2.8	5.3	3.8	3.3	5.2	4.0	2.5
全	7.1	4.1	4.8	6.9	5.8	9.3	15	ND(2.8)	10	4.4	5.3	6.5	9.0	4.7
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(5.9)	-	-	-	-	-	-	12	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	2.5	15	0	0	4	0	0	2.5	15	0	0	4	0	0
流量(m ³ /秒)	0.016	0.026	0.015	0.012	0.016	0.011	0.011	0.025	0.212	0.027	0.023	0.061	0.025	0.020
Cs-134(約2年)	1.4	1.4	3.2	0.83	1.0	0.65	1.0	ND(0.50)	ND(0.79)	ND(0.77)	ND(0.57)	ND(0.57)	ND(0.47)	ND(0.53)
Cs-137(約30年)	26	38	51	24	22	17	12	ND(0.73)	ND(0.84)	ND(0.85)	ND(0.63)	1.6	ND(0.71)	ND(0.65)
全	41	51	72	33	29	18	20	4.0	ND(3.6)	4.8	ND(3.2)	9.7	ND(3.3)	4.8
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	ND(5.9)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は5月29日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日				6月5日	6月6日	6月7日	6月8日			
採取日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日				6月5日	6月6日	6月7日	6月8日			
採取時刻	8:10	7:55	7:30	8:10				8:16	8:00	7:35	8:15			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.77)	ND(1.3)	ND(0.59)	ND(0.82)				ND(0.61)	ND(0.51)	ND(0.85)	ND(0.65)			
Cs-137(約30年)	4.4	7.7	8.1	9.8				2.7	2.2	2.1	2.8			
全	9.6	15	14	15				ND(2.8)	3.7	4.8	3.7			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日				6月5日	6月6日	6月7日	6月8日			
採取日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日				6月5日	6月6日	6月7日	6月8日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00	7:26				6:00	6:00	6:33	6:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.71)	ND(1.1)	ND(0.73)	ND(0.60)				ND(0.49)	ND(0.42)	ND(0.77)	ND(0.53)			
Cs-137(約30年)	12	10	12	9.5				ND(0.61)	ND(0.64)	ND(0.92)	ND(0.77)			
全	21	15	19	16				ND(3.4)	ND(2.8)	ND(3.3)	ND(3.1)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は6月8日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。