

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日
採取時刻	7:52	7:35	7:43	8:10	8:15	8:07	8:18	7:57	7:40	7:48	8:15	8:20	8:12	8:20
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	6.5	1	0	0	0	0	0	6.5	1	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.60)	ND(0.58)	ND(0.82)	ND(0.86)	ND(0.68)	ND(0.70)	ND(0.41)	ND(0.88)	ND(0.89)	ND(0.80)	ND(0.45)	ND(0.48)	ND(0.31)	ND(0.52)
Cs-137(約30年)	8.8	5.2	6.9	7.0	4.9	4.0	9.9	1.5	1.7	1.6	2.5	2.1	4.6	2.9
全	13	12	11	10	11	7.0	14	3.9	5.8	4.0	4.9	4.9	5.8	4.7
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(5.5)	-	-	-	-	-	-	12	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	7:20	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	6.5	1	0	0	0	0	0	6.5	1	0
流量(m ³ /秒)	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.013	0.011	0.020	0.018	0.019	0.019	0.022	0.032	0.024
Cs-134(約2年)	ND(0.57)	0.58	1.0	ND(0.91)	0.68	1.2	ND(1.0)	ND(0.79)	ND(0.82)	ND(0.44)	ND(0.75)	ND(0.84)	ND(0.53)	ND(0.57)
Cs-137(約30年)	11	11	12	9.8	9.6	20	11	ND(0.88)	ND(0.91)	ND(0.58)	ND(0.69)	1.3	0.74	ND(0.69)
全	17	18	12	13	16	29	16	ND(2.8)	ND(2.7)	ND(3.2)	ND(2.7)	ND(3.1)	ND(3.2)	ND(2.9)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	ND(5.5)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は6月5日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日			6月12日	6月13日	6月14日	6月15日		
採取日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日			6月12日	6月13日	6月14日	6月15日		
採取時刻	7:28	7:15	7:35	7:48			7:32	7:20	7:40	7:53		
降雨量(mm/日)	0	4.5	2.5	1.5			0	4.5	2.5	1.5		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(1.0)	ND(0.59)	ND(0.53)	ND(0.73)			ND(0.48)	ND(0.75)	ND(0.61)	ND(0.46)		
Cs-137(約30年)	4.2	7.7	3.9	3.1			4.0	2.4	2.6	2.1		
全	8.4	12	6.5	3.4			4.5	4.5	3.5	3.7		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日			6月12日	6月13日	6月14日	6月15日		
採取日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日			6月12日	6月13日	6月14日	6月15日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:20	6:35	6:54		
降雨量(mm/日)	0	4.5	2.5	1.5			0	4.5	2.5	1.5		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.73)	ND(0.86)	ND(0.93)	ND(0.78)			ND(0.51)	ND(0.55)	ND(0.61)	ND(0.43)		
Cs-137(約30年)	11	9.6	10	11			ND(0.72)	ND(0.77)	ND(0.80)	ND(0.65)		
全	14	11	17	22			ND(2.9)	ND(3.3)	ND(2.7)	ND(3.4)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は6月15日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。