

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日
採取時刻	7:28	7:15	7:35	7:48	7:45	7:20	8:12	7:32	7:20	7:40	7:53	7:50	7:25	8:14
降雨量(mm/日)	0	4.5	2.5	1.5	0	0	0	0	4.5	2.5	1.5	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Cs-134(約2年)	ND(1.0)	ND(0.59)	ND(0.53)	ND(0.73)	ND(0.68)	ND(1.0)	ND(0.61)	ND(0.48)	ND(0.75)	ND(0.61)	ND(0.46)	ND(0.95)	ND(0.89)	ND(0.56)
Cs-137(約30年)	4.2	7.7	3.9	3.1	4.9	7.0	8.5	4.0	2.4	2.6	2.1	2.5	2.9	2.0
全	8.4	12	6.5	3.4	7.6	12	14	4.5	4.5	3.5	3.7	ND(2.8)	6.6	3.8
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-	-	-	14	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:20	6:35	6:54	6:00	6:23	7:03
降雨量(mm/日)	0	4.5	2.5	1.5	0	0	0	0	4.5	2.5	1.5	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.010	0.008	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.019	0.019	0.019	0.022	0.019	0.018	0.017
Cs-134(約2年)	ND(0.73)	ND(0.86)	ND(0.93)	ND(0.78)	ND(0.83)	ND(0.96)	ND(0.86)	ND(0.51)	ND(0.55)	ND(0.61)	ND(0.43)	ND(0.53)	ND(0.91)	ND(0.63)
Cs-137(約30年)	11	9.6	10	11	11	8.4	9.1	ND(0.72)	ND(0.77)	ND(0.80)	ND(0.65)	ND(0.71)	ND(0.84)	ND(0.89)
全	14	11	17	22	18	14	11	ND(2.9)	ND(3.3)	ND(2.7)	ND(3.4)	ND(2.9)	ND(3.0)	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は6月19日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日			6月26日	6月27日	6月28日	6月29日		
採取日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日			6月26日	6月27日	6月28日	6月29日		
採取時刻	8:11	7:23	7:45	8:00			8:06	7:28	7:50	8:05		
降雨量(mm/日)	8	0	13	0			8	0	13	0		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	0.50	ND(0.65)	ND(0.55)	ND(0.65)			ND(0.66)	ND(0.85)	ND(0.74)	ND(0.61)		
Cs-137(約30年)	6.1	8.4	8.4	5.4			6.7	3.1	15	2.4		
全	11	12	14	8.4			9.6	ND(3.1)	28	5.2		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日			6月26日	6月27日	6月28日	6月29日		
採取日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日			6月26日	6月27日	6月28日	6月29日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	8	0	13	0			8	0	13	0		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.93)	0.72	ND(1.0)	1.7			ND(0.63)	ND(0.87)	ND(0.61)	ND(0.57)		
Cs-137(約30年)	20	16	17	29			0.88	ND(0.87)	ND(0.85)	ND(0.78)		
全	24	21	22	46			3.4	ND(3.3)	ND(3.4)	ND(3.2)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

\* 太枠内が今回公表データ。他は6月29日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。