

福島第一原子力発電所 1号機原子炉格納容器ガス管理システムの気体のサンプリング結果

採取場所	1号機原子炉格納容器ガス管理システム出口			
試料形態	粒子状フィルタ		チャコールフィルタ	
試料採取日時刻	2020年3月17日 9:33 ~ 10:13		2020年3月17日 9:33 ~ 10:13	
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	検出限界濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	試料濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	検出限界濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )
I-131 (約8日)	ND	9.1E-07	ND	9.2E-07
Cs-134 (約2年)	ND	1.4E-06	ND	1.3E-06
Cs-137 (約30年)	ND	1.2E-06	ND	9.1E-07

. E- とは、 . × 1 0 ^ と同じ意味である。  
 本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。  
 本サンプリングは、セシウムおよびヨウ素の核種分析結果を対象としている。  
 測定対象外の項目は「-」と記す。