

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日		3月30日		3月30日		3月30日		3月30日		3月30日		3月30日
採取時刻		7:32		※		7:24		7:18		7:14		7:00
全β		ND(9.7)		※		ND(9.7)		ND(9.7)		ND(9.7)		ND(3.3)
H-3(約12年)		24		※		24		45		590		160

(注)No.7、No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※ポンプ点検により採取中止