

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	4月23日		4月23日		4月23日		4月23日		4月23日	4月23日	4月23日	
採取時刻	7:24		7:27		7:35		7:39		7:43	7:46	7:54	
全	ND(11)		ND(11)		ND(11)		ND(4.1)		ND(11)	ND(11)	ND(11)	
H-3(約12年)	13		18		19		19		280	630	840	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。