

海水核種分析結果 < 沖合 1/2 >

(データ集約 : 5/20)

採取場所 (地点番号)	*1 小高区沖合3km (T-14)				*2 請戸川沖合3km (T-D1)				*2 1F敷地沖合3km (T-D5)				告示濃度限度* (Bq/L)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時時刻	2020年4月21日 8時02分		2020年4月21日 8時02分		2020年4月21日 8時26分		2020年4月21日 8時26分		2020年4月21日 8時58分		2020年4月21日 8時58分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0014)	-	ND(0.0017)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0012)	-	ND(0.0014)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0083	0.00	0.026	0.00	0.0076	0.00	0.022	0.00	0.011	0.00	0.0097	0.00	90

採取場所 (地点番号)	*2 2F敷地沖合3km (T-D9)				*2 1F敷地沖合15km (T-5)				*2 岩沢海岸沖合3km (T-11)				告示濃度限度* (Bq/L)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時時刻	2020年4月23日 8時29分		2020年4月23日 8時29分		2020年4月23日 7時38分		2020年4月23日 7時38分		2020年4月23日 9時02分		2020年4月23日 9時02分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0013)	-	ND(0.0010)	-	ND(0.0011)	-	ND(0.0011)	-	ND(0.0012)	-	ND(0.0013)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0065	0.00	0.0081	0.00	0.0023	0.00	0.0023	0.00	0.015	0.00	0.021	0.00	90

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第1第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載(2012年5月14日公表分より)

分析機関：*1 (株)環境総合テクノス、*2 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沖合 2/2 >

(データ集約 : 5/20)

採取場所 (地点番号)	新田川沖合1km (T-13-1)				相馬沖合3km (T-22)				鹿島沖合5km (T-MA)				告示濃度限度* (Bq/L)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2020年4月28日 6時49分		2020年4月28日 6時49分		2020年4月28日 5時48分		2020年4月28日 5時48分		2020年4月28日 6時18分		2020年4月28日 6時18分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0018)	-	ND(0.0018)	-	ND(0.0015)	-	ND(0.0017)	-	ND(0.0016)	-	ND(0.0018)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0048	0.00	0.0035	0.00	0.0044	0.00	0.0033	0.00	0.0053	0.00	0.0016	0.00	90

採取場所 (地点番号)	木戸川沖合2km付近 (T-S5)				2F敷地沖合2km付近 (T-S7)								告示濃度限度* (Bq/L)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2020年4月27日 6時04分		2020年4月27日 6時04分		2020年4月27日 5時41分		2020年4月27日 5時41分						
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0014)	-	ND(0.0015)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0016)	-					60
Cs-137 (約30年)	0.0043	0.00	0.0052	0.00	0.0072	0.00	0.0099	0.00					90

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第1第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])


二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。


詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載(2012年5月14日公表分より)

分析機関：(株)環境総合テクノス


福島第一 5,6号機放水口北側(T-1) 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 南放水口付近(T-2) 海水放射能濃度 (Bq / L)




小高区冲合3km(T-14) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




小高区冲合3km(T-14) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




請戸川沖合3km(T-D1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




請戸川沖合3km(T-D1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合15km(T-5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合15km(T-5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




岩沢海岸沖合3km(T-11) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




岩沢海岸沖合3km(T-11) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




新田川沖合1km(T-13-1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




新田川沖合1km(T-13-1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




相馬沖合 3km(T-22) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




相馬沖合3km(T-22) 下層 海水放射能濃度(Bq / L)




鹿島沖合5 km (T-MA) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




鹿島沖合5 km (T-MA) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




木戸川沖合2km付近(T-S5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)



木戸川沖合2km付近(T-S5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)



福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)



福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 下層 海水放射能濃度(Bq/L)

