

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18				
	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(5.5)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(3.6)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.5)				
	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(3.2)	ND(4.0)				
	ND(4.4)	ND(4.5)	ND(5.1)	ND(4.9)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(5.0)	ND(4.2)				
	ND(4.1)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(3.7)	ND(4.9)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.8)				
	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	-	ND(5.3)	-	-	-	-	-	-	ND(4.5)				
	ND(5.5)	ND(5.5)	ND(5.2)	ND(4.6)	ND(5.6)	ND(5.5)	ND(5.2)	ND(5.2)	ND(4.9)	ND(5.4)	ND(4.9)	ND(5.8)	ND(5.2)	ND(4.1)	ND(4.2)	ND(4.5)				
	ND(5.6)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(5.5)	ND(3.2)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(4.8)				
	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(5.7)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(4.9)				

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18				
	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.9)	ND(3.5)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(5.7)	ND(5.5)	ND(5.5)	ND(3.6)	ND(5.1)	ND(4.9)	ND(4.0)	ND(5.8)	ND(4.9)	ND(5.4)				
	ND(4.1)	ND(3.7)	ND(4.0)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(2.8)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(2.8)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(3.7)	ND(4.6)	ND(4.6)				
	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(3.4)	ND(6.1)	ND(4.8)	ND(6.2)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(3.6)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.9)	ND(5.1)	ND(5.6)	ND(4.4)	ND(4.6)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(5.6)	ND(3.6)	ND(5.9)	ND(3.5)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(3.4)	ND(5.8)	ND(4.7)	ND(5.6)	ND(3.6)	ND(4.4)				
	-	ND(5.3)	-	-	-	-	-	-	ND(3.5)	-	-	-	-	-	-	ND(4.2)				
	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(4.4)	ND(6.5)	ND(5.4)	ND(4.6)	ND(7.5)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(5.7)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(4.0)	ND(5.5)	ND(4.8)				
	ND(5.7)	ND(4.7)	ND(3.3)	ND(4.6)	ND(3.5)	ND(4.5)	ND(5.9)	ND(4.9)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(5.2)	ND(5.6)	ND(5.4)	ND(5.6)				
	ND(4.6)	ND(3.0)	ND(4.1)	ND(4.7)	ND(3.5)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.0)	ND(3.0)	ND(4.6)	ND(4.9)	ND(6.6)				

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18				
	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(5.6)	ND(4.3)	ND(6.0)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(5.1)				
	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(4.1)	ND(3.4)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(4.0)	ND(5.4)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(4.4)				
	ND(3.9)	ND(4.9)	ND(3.4)	ND(4.6)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.1)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(5.4)	ND(3.5)	ND(4.6)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(4.6)	ND(5.0)	ND(3.8)	ND(4.9)	ND(5.7)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(3.8)	ND(4.8)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(3.4)				
	-	ND(5.0)	-	-	-	-	-	-	ND(4.0)	-	-	-	-	-	-	ND(5.4)				
	36	37	30	34	35	23	37	32	34	30	33	35	38	31	30	38				
	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(5.7)	ND(5.8)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.1)				
	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.6)	ND(3.8)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(3.4)	ND(5.4)	ND(4.7)				

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26~)
 を追加で測定(2011/5/30~)
 を追加で測定(2011/8/2~)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東