

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-3	E-4	E-5	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日
採取時刻	7:55	7:46	7:38	7:30	8:06	8:01	8:13	7:23
全	ND(12)	13	ND(12)	ND(12)	1,800	ND(12)	ND(12)	ND(12)
H-3(約12年)	ND(110)	ND(110)	ND(110)	260	ND(120)	ND(110)	ND(120)	ND(110)

\* E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。