

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

|           | H4エリア周辺地下水 |     |     |     |         |         |        |         |
|-----------|------------|-----|-----|-----|---------|---------|--------|---------|
|           | E-3        | E-4 | E-5 | E-8 | E-9     | E-10    | E-13   | E-14    |
| 採取日       |            |     |     |     | 8月18日   | 8月18日   | 8月18日  | 8月18日   |
| 採取時刻      |            |     |     |     | 7:20    | 7:25    | 7:38   | 7:05    |
| 全         |            |     |     |     | 810     | 14      | ND(13) | 130     |
| H-3(約12年) |            |     |     |     | ND(110) | ND(110) | 120    | ND(110) |

\* E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。