

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	7月7日	7月7日	7月7日
採取時刻	6:54	7:02	7:15
全	26	ND(12)	ND(12)
H-3(約12年)	350	ND(110)	ND(110)

* G-3は1回/月。G-1,G-2は1回/週。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。