

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	7月14日	7月14日	
採取時刻	7:02	7:08	
全	110 ^{*1}	33	
H-3(約12年)	260	ND(120)	

* G-3は1回/月。G-1,G-2は1回/週。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

*1 過去最高値

< 参考 > 前回公表までの最高値 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	G-1	G-2	G-3
全	69 [2020/6/23]	260 [2014/6/10]	60 [2015/1/15]
H-3(約12年)	4,400 [2015/9/19]	20,000 [2015/9/27]	2,600 [2014/5/24]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。