

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日
採取時刻	8:48	8:08	8:26	8:12
Cs-134(約2年)	30	76	100	ND(6.8)
Cs-137(約30年)	570	1,400	2,000	38
全	700	2,500	2,500	64
H-3(約12年)	ND(110)	310	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。