

2020年7月12日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月10日	7月10日	7月10日	7月10日
採取時刻	8:50	7:00	8:58	7:05
Cs-134(約2年)	40	41	51	ND(10)
Cs-137(約30年)	770	780	830	27
全 β	890	2,000	930	37
H-3(約12年)	ND(110)	330	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。