

2020年7月17日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月15日	7月15日	7月15日	7月15日
採取時刻	8:37	7:40	8:21	7:47
Cs-134(約2年)	55	44	50	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	1,100	740	780	34
全	1,300	2,000	870	43
H-3(約12年)	ND(110)	290	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。