

2020年7月22日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月20日	7月20日	7月20日	7月20日
採取時刻	6:59	6:55	6:56	7:00
Cs-134(約2年)	53	45	46	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	940	780	820	44
全	1,100	1,900	1,000	61
H-3(約12年)	ND(110)	240	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。