

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日
採取時刻	8:22	6:59	8:28	7:03
Cs-134(約2年)	37	37	41	ND(6.6)
Cs-137(約30年)	630	700	800	36
全	830	1,900	920	61
H-3(約12年)	ND(120)	190	ND(120)	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。