

2020年8月2日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月31日	7月31日	7月31日	7月31日
採取時刻	8:55	7:11	9:01	7:15
Cs-134(約2年)	59	35	35	ND(5.8)
Cs-137(約30年)	1,000	830	770	39
全 β	1,300	1,800	920	80
H-3(約12年)	ND(120)	230	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。