

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日
採取時刻	8:42	7:25	8:36	7:21
Cs-134(約2年)	71	32	34	ND(5.8)
Cs-137(約30年)	1,500	660	700	44
全	1,900	1,900	950	55
H-3(約12年)	ND(100)	300	ND(100)	ND(100)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。