

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日
採取時刻	8:00	7:10	7:53	7:15
Cs-134(約2年)	83	33	40	ND(4.6)
Cs-137(約30年)	1,700	700	730	48
全	1,900	2,000	930	67
H-3(約12年)	ND(120)	310	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。