

2020年8月12日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月10日	8月10日	8月10日	8月10日
採取時刻	8:50	7:17	8:55	7:14
Cs-134(約2年)	87	39	49	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	1,700	820	700	43
全	2,100	2,300	830	83
H-3(約12年)	ND(120)	360	ND(110)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。