

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月17日	8月17日	8月17日	8月17日
採取時刻	8:50	7:00	8:43	7:03
Cs-134(約2年)	54	48	33	ND(6.4)
Cs-137(約30年)	970	850	670	39
全	1,200	2,100	940	57
H-3(約12年)	ND(110)	310	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。