

2020年8月23日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月21日	8月21日	8月21日	8月21日
採取時刻	8:00	6:57	8:08	7:00
Cs-134(約2年)	100	41	31	ND(5.3)
Cs-137(約30年)	1,900	740	670	40
全 β	2,300	2,200	850	68
H-3(約12年)	ND(120)	320	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。