

2020年8月26日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月24日	8月24日	8月24日	8月24日
採取時刻	8:10	6:55	8:15	6:52
Cs-134(約2年)	71	42	40	ND(6.6)
Cs-137(約30年)	1,400	800	740	33
全	1,800	2,100	940	70
H-3(約12年)	ND(120)	280	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。