

2020年8月28日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日
採取時刻	7:00	8:00	7:05	8:05
Cs-134(約2年)	84	38	35	ND(9.6)
Cs-137(約30年)	1,800	780	670	27
全	2,000	2,000	790	50
H-3(約12年)	ND(110)	370	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。