

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日
採取時刻	7:52	8:00	7:30	7:27	7:40	7:45	7:40	7:57	8:05	7:35	7:32	7:45	7:50	7:45
降雨量(mm/日)	0	1	0	0	0.5	6.5	0	0	1	0	0	0.5	6.5	0
流量(m ³ /秒)	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.007
Cs-134(約2年)	ND(0.58)	ND(0.41)	ND(0.39)	ND(0.43)	ND(0.45)	ND(0.67)	ND(0.46)	ND(0.69)	ND(0.51)	ND(0.53)	ND(0.50)	ND(0.65)	ND(0.88)	ND(0.85)
Cs-137(約30年)	7.5	4.2	5.8	5.6	9.0	8.3	7.1	5.6	4.0	3.1	3.0	3.1	4.9	2.8
全	11	6.0	5.7	9.2	14	7.6	10	5.8	5.5	3.7	6.9	ND(3.4)	8.2	5.8
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(5.5)	-	-	-	-	-	-	9.6	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日
採取時刻	7:15	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	1	0	0	0.5	6.5	0	0	1	0	0	0.5	6.5	0
流量(m ³ /秒)	0.018	0.016	0.013	0.012	0.011	0.018	0.011	0.028	0.040	0.022	0.022	0.022	0.062	0.022
Cs-134(約2年)	2.5	1.8	1.1	0.88	0.82	0.91	0.80	ND(0.47)	ND(0.44)	ND(0.47)	ND(0.52)	ND(0.57)	ND(0.39)	ND(0.54)
Cs-137(約30年)	51	27	18	16	15	18	16	ND(0.69)	ND(0.71)	ND(0.61)	ND(0.61)	ND(0.58)	0.91	ND(0.76)
全	70	35	25	19	14	28	20	12	10	8.1	4.8	ND(3.3)	4.1	ND(3.6)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	7.5	-

* 太枠内が今回公表データ。他は7月24日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日			7月31日	8月1日	8月2日	8月3日		
採取日	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日			7月31日	8月1日	8月2日	8月3日		
採取時刻	7:55	7:45	7:38	8:35			8:00	7:50	7:41	8:40		
降雨量(mm/日)	1.5	0	0	0			1.5	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.59)	ND(0.73)	ND(0.48)	ND(0.62)			ND(0.45)	ND(0.60)	ND(0.59)	ND(0.44)		
Cs-137(約30年)	4.9	5.1	5.9	6.1			3.1	3.1	2.9	2.8		
全	10	4.7	7.7	6.3			6.8	4.7	4.5	14		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日			7月31日	8月1日	8月2日	8月3日		
採取日	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日			7月31日	8月1日	8月2日	8月3日		
採取時刻	7:20	6:00	7:00	6:00			6:00	6:40	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	1.5	0	0	0			1.5	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	0.74	ND(0.79)	ND(0.76)	0.87			ND(0.39)	ND(0.58)	ND(0.43)	ND(0.44)		
Cs-137(約30年)	23	18	15	16			ND(0.54)	ND(0.57)	ND(0.65)	ND(0.47)		
全	34	23	23	23			8.7	5.0	3.3	3.3		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は8月3日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。