

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	7月16日		7月16日		7月16日		7月16日		7月16日	7月16日	7月16日	
採取時刻	7:31		7:35		7:42		7:47		7:51	7:56	8:05	
全	ND(11)		ND(11)		ND(11)		ND(3.7)		ND(11)	ND(11)	ND(11)	
H-3(約12年)	15		18		13		23		360	540	660	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。