

地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	
地下貯水槽 周辺観測孔 (i ~ iii)	A1	—	
	A2	—	
	A3	—	
	A4	2020/10/09 08:50	< 2.0E+01
	A5	—	—
	A6	—	—
	A7	—	—
	A8	2020/10/09 08:27	< 2.0E+01
	A9	—	—
	A10	—	—
	A11	—	—
	A12	2020/10/09 08:18	< 2.0E+01
	A13	—	—
	A14	—	—
	A15	—	—
	A16	2020/10/09 08:13	< 2.0E+01
	A17	—	—
	A18	—	—
	A19	—	—

・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ 〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。