

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2020/10/14 07:31	1.3E+01	< 6.2E+00	< 8.1E-01	1.1E+01
物揚場排水路	2020/10/14 07:36	4.8E+00	1.4E+01	< 6.3E-01	3.0E+00
K排水路	2020/10/14 06:00	3.9E+01	1.2E+02	1.2E+00	3.0E+01
BC排水路	2020/10/14 06:00	4.6E+00	< 6.3E+00	< 5.9E-01	< 7.7E-01
5,6号機排水路※ ¹	2020/10/14 07:45	3.6E+00	< 6.3E+00	< 4.7E-01	< 6.7E-01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは, ○.○×10^{±○}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※ 1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2020/10/15 07:35	1.9E+01	< 5.8E-01	1.5E+01
物揚場排水路	2020/10/15 07:40	< 3.7E+00	< 6.8E-01	2.4E+00
K排水路	2020/10/15 06:00	2.4E+01	7.6E-01	2.1E+01
BC排水路	2020/10/15 06:00	< 3.0E+00	< 7.5E-01	< 6.2E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は0 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。