

地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	
地下貯水槽 周辺観測孔 (i ~ iii)	A1	—	
	A2	—	
	A3	—	
	A4	2021/02/12 08:50	< 1.9E+01
	A5	—	—
	A6	—	—
	A7	—	—
	A8	2021/02/12 08:41	< 1.9E+01
	A9	—	—
	A10	—	—
	A11	—	—
	A12	2021/02/12 08:26	< 1.9E+01
	A13	—	—
	A14	—	—
	A15	—	—
	A16	2021/02/12 08:35	< 1.9E+01
	A17	—	—
	A18	—	—
	A19	—	—

・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。