

## 1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2021/01/20 07:18	3.7E+03	1.7E+02	1.4E+02	3.0E+03
	下流側	2021/01/20 07:04	2.4E+03	5.4E+02	3.2E+01	6.9E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2021/01/20 07:22	9.5E+02	< 1.1E+02	3.3E+01	6.6E+02
	下流側	採取中止	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
  - ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
  - ・〇.〇E±〇とは， $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31，3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1，3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・採取中止理由：工事干渉のため