

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/02/26 07:13	0.0	0.001	2.2E+01	—	5.8E-01	1.6E+01
	2021/02/27 07:05	0.0	0.001	1.8E+01	—	< 5.3E-01	1.4E+01
	2021/02/28 07:22	0.0	0.001	1.0E+01	—	< 4.7E-01	5.8E+00
	2021/03/01 07:35	0.0	0.001	1.4E+01	—	< 4.4E-01	6.7E+00
	2021/03/02 07:45	19.0	0.001	1.6E+01	—	5.3E-01	1.1E+01
	2021/03/03 08:30	0.0	0.002	6.1E+00	< 6.9E+00	< 4.4E-01	4.5E+00
	2021/03/04 07:35	0.0	0.001	6.1E+00	—	< 7.5E-01	5.5E+00
物揚場排水路	2021/02/26 07:10	0.0	0.005	< 2.7E+00	—	< 9.2E-01	1.1E+00
	2021/02/27 07:10	0.0	0.005	< 3.1E+00	—	< 5.9E-01	1.3E+00
	2021/02/28 07:27	0.0	0.005	< 3.1E+00	—	< 5.2E-01	8.1E-01
	2021/03/01 07:40	0.0	0.005	3.1E+00	—	< 6.6E-01	1.0E+00
	2021/03/02 07:50	19.0	0.005	< 3.6E+00	—	< 6.2E-01	1.1E+00
	2021/03/03 05:05	0.0	— *1	2.3E+01	< 6.9E+00	< 5.2E-01	2.6E+00
	2021/03/04 07:40	0.0	— *1	9.0E+00	—	< 4.8E-01	1.6E+00
K排水路	2021/02/26 06:00	0.0	0.007	9.7E+00	—	< 7.4E-01	6.3E+00
	2021/02/27 06:00	0.0	0.007	8.6E+00	—	< 3.6E-01	5.9E+00
	2021/02/28 06:00	0.0	0.006	7.0E+00	—	< 6.6E-01	5.0E+00
	2021/03/01 06:00	0.0	0.007	7.4E+00	—	< 6.5E-01	5.1E+00
	2021/03/02 06:00	19.0	0.007	8.0E+00	—	< 5.9E-01	4.8E+00
	2021/03/03 06:00	0.0	0.007	6.2E+01	1.1E+02	2.2E+00	5.3E+01
	2021/03/04 06:00	0.0	0.008	1.7E+01	—	< 4.6E-01	1.4E+01
BC排水路	2021/02/26 06:00	0.0	0.016	< 3.0E+00	—	< 6.6E-01	< 6.3E-01
	2021/02/27 06:00	0.0	0.015	< 3.1E+00	—	< 7.5E-01	< 6.9E-01
	2021/02/28 06:00	0.0	0.010	< 3.2E+00	—	< 4.8E-01	< 5.9E-01
	2021/03/01 06:00	0.0	0.011	< 3.4E+00	—	< 5.8E-01	< 6.9E-01
	2021/03/02 06:00	19.0	0.014	< 3.2E+00	—	< 5.4E-01	< 5.7E-01
	2021/03/03 06:00	0.0	0.018	3.2E+00	< 6.8E+00	< 5.1E-01	< 6.2E-01
	2021/03/04 06:00	0.0	0.014	< 3.3E+00	—	< 5.3E-01	< 6.2E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。
- *1 3月3日以降は物揚場排水路電動ゲート閉止のため流量データはない。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/03/15 07:35	2.1E+01	9.8E-01	1.9E+01
物揚場排水路	2021/03/15 07:40	< 2.9E+00	< 7.3E-01	6.1E-01
K排水路	2021/03/15 07:00	3.4E+01	1.1E+00	2.7E+01
BC排水路	2021/03/15 06:00	1.5E+01	< 7.1E-01	< 6.3E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は0 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。