

地下水バイパス揚水井 分析結果 (全β・H-3)

| 採取地点 | | 採取日時 | 分析項目 | |
|------------|-------------|-----------|--------------|---------------|
| | | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) |
| 地下水バイパス揚水井 | No.1 【A】 | — | — | — |
| | No.2 【B】 | 3/22 採取中止 | — | — |
| | No.3 【C】 | — | — | — |
| | No.4 【D】 | 3/22 採取中止 | — | — |
| | No.5 【E】 | — | — | — |
| | No.6 【F】 | 3/22 採取中止 | — | — |
| | No.7 【G】 ※ | — | — | — |
| | No.8 【H】 | 3/22 採取中止 | — | — |
| | No.9 【J】 | — | — | — |
| | No.10 【K】 | 3/22 採取中止 | — | — |
| | No.11 【L】 | — | — | — |
| | No.12 【M】 ※ | 3/22 採取中止 | — | — |

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)
- ・不等号 (<：小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ※No.7・No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。
- ・採取中止理由：地震の影響のため