

2021年5月4日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス調査孔 分析結果 (全β)

採取地点		採取日時	分析項目
			全β (Bq/L)
地下水バイパス 調査孔	b	2021/05/03 07:35	< 1.8E+01
	c	2021/05/03 07:36	3.1E+02 *

・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ $○.○E±○$ とは, $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。

* 過去最高値

「地下水バイパス調査孔 分析結果 (全β)」および 2020年8月31日以前公表資料

「地下水バイパス (調査孔)、海側観測孔 分析結果 地下水バイパス (調査孔)」で過去に示した値との比較