

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/04/02 07:47	0.0	0.001	8.7E+00	—	< 5.2E-01	6.1E+00
	2021/04/03 08:21	0.0	0.001	9.4E+00	—	< 4.8E-01	8.5E+00
	2021/04/04 07:38	4.5	0.001	1.2E+01	—	< 7.0E-01	8.5E+00
	2021/04/05 08:10	4.5	0.001	6.9E+00	—	< 5.4E-01	4.4E+00
	2021/04/06 07:57	0.0	0.001	6.2E+00	—	< 6.0E-01	5.0E+00
	2021/04/07 09:15	0.0	0.001	1.1E+01	< 6.5E+00	< 7.3E-01	5.0E+00
	2021/04/08 07:30	0.0	0.001	1.2E+01	—	< 4.9E-01	7.1E+00
物揚場排水路	2021/04/02 07:43	0.0	0.006	3.4E+00	—	< 4.7E-01	1.0E+00
	2021/04/03 08:15	0.0	0.006	4.0E+00	—	< 6.1E-01	1.2E+00
	2021/04/04 07:43	4.5	0.006	4.0E+00	—	< 4.1E-01	1.5E+00
	2021/04/05 08:15	4.5	0.006	6.1E+00	—	< 6.6E-01	2.0E+00
	2021/04/06 08:02	0.0	0.006	3.2E+00	—	< 5.2E-01	1.0E+00
	2021/04/07 09:24	0.0	0.006	< 3.2E+00	1.1E+01	< 4.9E-01	8.1E-01
	2021/04/08 07:35	0.0	0.006	3.9E+00	—	< 6.1E-01	9.3E-01
K排水路	2021/04/02 06:00	0.0	0.008	1.3E+01	—	< 4.8E-01	8.3E+00
	2021/04/03 06:00	0.0	0.008	1.4E+01	—	< 6.2E-01	8.4E+00
	2021/04/04 06:00	4.5	0.007	9.5E+00	—	< 4.6E-01	8.3E+00
	2021/04/05 06:00	4.5	0.008	1.3E+01	—	< 6.0E-01	8.9E+00
	2021/04/06 06:00	0.0	0.008	1.2E+01	—	< 4.5E-01	1.1E+01
	2021/04/07 07:22	0.0	0.006	1.1E+01	1.1E+02	< 5.9E-01	6.9E+00
	2021/04/08 06:00	0.0	0.008	9.4E+00	—	< 7.0E-01	6.1E+00
BC排水路	2021/04/02 06:00	0.0	0.015	3.0E+00	—	< 5.8E-01	< 6.4E-01
	2021/04/03 06:00	0.0	0.014	< 2.9E+00	—	< 6.2E-01	< 5.1E-01
	2021/04/04 06:00	4.5	0.014	< 3.1E+00	—	< 4.3E-01	< 6.6E-01
	2021/04/05 06:00	4.5	0.017	< 2.9E+00	—	< 3.6E-01	< 5.6E-01
	2021/04/06 06:00	0.0	0.012	4.1E+00	—	< 4.1E-01	< 6.1E-01
	2021/04/07 06:00	0.0	0.015	< 3.2E+00	< 6.5E+00	< 4.5E-01	< 5.9E-01
	2021/04/08 06:00	0.0	0.011	< 2.6E+00	—	< 4.8E-01	< 5.6E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/04/19 08:12	7.7E+00	< 4.8E-01	5.1E+00
物揚場排水路	2021/04/19 08:17	3.8E+00	< 5.1E-01	1.9E+00
K排水路	2021/04/19 07:10	3.3E+01	1.4E+00	3.0E+01
BC排水路	2021/04/19 06:00	1.3E+01	< 6.8E-01	< 6.0E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は0 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。