

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/06/04 07:19	21.0	0.001	1.5E+01	—	5.2E-01	1.1E+01
	2021/06/05 08:05	0.0	0.002	5.3E+00	—	< 5.2E-01	3.4E+00
	2021/06/06 08:20	0.0	0.001	7.7E+00	—	< 5.2E-01	5.5E+00
	2021/06/07 07:55	0.0	0.001	8.5E+00	—	< 4.1E-01	5.6E+00
	2021/06/08 07:08	0.0	0.001	1.2E+01	—	< 7.1E-01	9.6E+00
	2021/06/09 08:20	0.0	0.002	1.8E+01	< 6.4E+00	< 7.9E-01	1.1E+01
	2021/06/10 07:20	0.0	0.001	1.6E+01	—	7.6E-01	1.2E+01
物揚場排水路	2021/06/04 07:24	21.0	0.006	5.4E+00	—	< 3.8E-01	3.1E+00
	2021/06/05 08:10	0.0	0.010	7.1E+00	—	< 4.2E-01	3.2E+00
	2021/06/06 08:25	0.0	0.009	3.3E+00	—	< 6.2E-01	1.3E+00
	2021/06/07 08:00	0.0	0.009	3.7E+00	—	< 7.6E-01	1.7E+00
	2021/06/08 07:13	0.0	0.009	< 3.2E+00	—	< 3.7E-01	1.2E+00
	2021/06/09 08:25	0.0	0.009	< 3.0E+00	1.2E+01	< 4.5E-01	1.3E+00
	2021/06/10 07:25	0.0	0.008	< 2.9E+00	—	< 5.2E-01	1.9E+00
K排水路	2021/06/04 06:00	21.0	0.008	1.3E+01	—	< 9.0E-01	8.8E+00
	2021/06/05 06:00	0.0	0.011	1.4E+02 ※	—	4.1E+00	1.2E+02 ※
	2021/06/06 06:00	0.0	0.009	3.1E+01	—	1.2E+00	2.5E+01
	2021/06/07 06:00	0.0	0.008	1.9E+01	—	5.9E-01	1.4E+01
	2021/06/08 06:00	0.0	0.008	1.5E+01	—	< 5.2E-01	1.2E+01
	2021/06/09 06:00	0.0	0.007	1.2E+01	1.2E+02	< 8.2E-01	1.1E+01
	2021/06/10 06:00	0.0	0.008	1.4E+01	—	4.9E-01	1.1E+01
BC排水路	2021/06/04 06:00	21.0	0.018	< 3.1E+00	—	< 7.4E-01	< 8.0E-01
	2021/06/05 06:00	0.0	0.017	3.2E+00	—	< 6.8E-01	< 6.7E-01
	2021/06/06 06:00	0.0	0.010	< 2.9E+00	—	< 3.8E-01	< 5.2E-01
	2021/06/07 06:00	0.0	0.008	< 3.0E+00	—	< 4.2E-01	< 5.2E-01
	2021/06/08 06:00	0.0	0.010	< 3.2E+00	—	< 5.1E-01	< 5.7E-01
	2021/06/09 06:00	0.0	0.008	< 3.0E+00	< 6.4E+00	< 5.0E-01	< 6.2E-01
	2021/06/10 06:00	0.0	0.007	< 2.9E+00	—	< 6.2E-01	< 6.5E-01
5,6号機排水路	2021/06/09 08:45	0.0	0.002	3.3E+00	< 6.4E+00	< 6.0E-01	< 6.4E-01

・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
 ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
 ・流量以外は既にお知らせ済み。
 ※降雨の影響により上昇したと考えられる。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/06/21 07:38	6.2E+00	< 4.2E-01	3.9E+00
物揚場排水路	2021/06/21 07:43	3.5E+00	< 4.9E-01	1.3E+00
K排水路	2021/06/21 06:00	1.3E+01	< 5.9E-01	7.1E+00
BC排水路	2021/06/21 06:00	< 3.1E+00	< 6.4E-01	< 7.4E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。