

地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	
地下貯水槽 周辺観測孔 (i ~ iii)	A1	2021/08/19 08:31	< 1.9E+01
	A2	—	—
	A3	—	—
	A4	—	—
	A5	—	—
	A6	2021/08/19 08:20	< 1.9E+01
	A7	—	—
	A8	—	—
	A9	2021/08/19 08:08	< 1.9E+01
	A10	—	—
	A11	—	—
	A12	2021/08/19 08:00	< 1.9E+01
	A13	—	—
	A14	—	—
	A15	2021/08/19 07:52	< 1.9E+01
	A16	—	—
	A17	—	—
	A18	2021/08/19 07:45	< 1.9E+01
	A19	—	—

・ 不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。