

## 1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2021/09/22 07:55	4.6E+03	< 1.2E+02	1.6E+02	4.1E+03
	下流側	2021/09/22 07:25	2.3E+03	3.5E+02	2.6E+01	6.8E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2021/09/22 07:50	1.1E+03	< 1.2E+02	3.7E+01	8.3E+02
	下流側	2021/09/22 07:30	1.2E+02	< 1.2E+02	< 7.6E+00	6.2E+01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
  - ・不等号 (<：小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
  - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは， $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は $3.1\times 10^1$ で31，3.1E+00は $3.1\times 10^0$ で3.1，3.1E-01は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。