

海底土分析結果<放水口付近> (Sr・γ)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Sr-90 (Bq/kg・乾土) | Cs-134 (Bq/kg・乾土) | Cs-137 (Bq/kg・乾土) |
| 1 F 5.6号機放水口北側 (T-1) | 2021/07/05 08:35 | < 8.0E-01 | 7.2E+00 | 2.0E+02 |
| 1 F 南放水口付近 (T-2) | 2021/07/05 07:15 | < 6.4E-01 | 9.8E+00 | 1.9E+02 |
| 福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値の範囲 (平成11年度～平成20年度) ※1 | | ND ~ 1.7E-01 | | |

- ・核種毎の半減期：Sr-90(約29年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・Sr-90以外は既にお知らせ済み。
- ・Sr-90分析機関：日本分析センター

※1：出典「平成21年度 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書」(福島県原子力発電所 安全確保技術連絡会)