

## 構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/11/10 07:55	4.9E+00	< 8.1E+00	< 3.9E-01	2.5E+00
物揚場排水路	2021/11/10 07:59	7.2E+00	< 8.1E+00	< 5.1E-01	3.6E+00
K排水路	2021/11/10 06:00	1.1E+02	5.6E+01	2.8E+00	9.5E+01
BC排水路	2021/11/10 06:00	8.6E+00	< 8.1E+00	< 4.8E-01	< 6.4E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	2021/11/10 08:19	3.1E+00	< 8.1E+00	< 5.3E-01	7.5E-01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは, ○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は1.5 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

## 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/11/11 07:45	4.0E+00	< 4.4E-01	2.9E+00
物揚場排水路	2021/11/11 07:50	< 2.9E+00	< 4.3E-01	1.6E+00
K排水路	2021/11/11 06:00	2.6E+01	< 5.7E-01	1.8E+01
BC排水路	2021/11/11 06:00	1.2E+01	< 4.6E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは,  $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。