

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/12/08 07:40	3.8E+00	< 7.7E+00	< 4.2E-01	2.9E+00
物揚場排水路	2021/12/08 07:45	1.0E+01	< 7.7E+00	< 4.6E-01	5.8E+00
K排水路	2021/12/08 06:00	3.4E+01	4.1E+01	1.2E+00	2.7E+01
BC排水路	2021/12/08 06:00	< 2.7E+00	< 7.8E+00	< 7.1E-01	< 7.8E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	2021/12/08 08:10	8.8E+00	< 7.9E+00	< 5.0E-01	2.0E+00

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは, ○.○×10^{±○}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は76.5 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/12/09 07:48	4.2E+00	< 6.9E-01	3.9E+00
物揚場排水路	2021/12/09 07:52	4.0E+00	< 5.1E-01	3.2E+00
K排水路	2021/12/09 06:00	6.7E+01	1.5E+00	5.3E+01
BC排水路	2021/12/09 06:00	1.1E+01	< 4.3E-01	< 5.5E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は1.5 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。