

2022年8月24日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 地下水バイパス調査孔 分析結果 (全β・H-3)

| 採取地点        |   | 採取日時             | 分析項目         |               |
|-------------|---|------------------|--------------|---------------|
|             |   |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) |
| 地下水バイパス 調査孔 | b | 2022/08/22 07:23 | < 2.1E+01    | < 8.1E+00     |
|             | c | 2022/08/22 08:22 | < 2.1E+01    | 2.6E+02       |

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)
- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは、 $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は $3.1×10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1×10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。