

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m <sup>3</sup> /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/10/14 07:30	0.0	0.001	4.7E+00	—	< 7.7E-01	4.5E+00
	2022/10/15 07:42	0.0	0.001	6.3E+00	—	< 6.9E-01	5.2E+00
	2022/10/16 07:25	0.0	0.002	7.9E+00	—	< 7.4E-01	6.0E+00
	2022/10/17 07:22	8.5	0.001	7.5E+00	—	< 6.6E-01	5.4E+00
	2022/10/18 07:30	5.5	0.015	4.6E+00	—	< 4.6E-01	2.1E+00
	2022/10/19 07:25	0.0	0.002	7.8E+00	< 6.3E+00	< 3.9E-01	3.4E+00
	2022/10/20 07:25	0.0	0.001	6.3E+00	—	< 6.6E-01	3.8E+00
物揚場排水路	2022/10/14 07:35	0.0	0.007	< 3.1E+00	—	< 5.6E-01	2.1E+00
	2022/10/15 07:46	0.0	0.006	3.8E+00	—	< 5.9E-01	1.3E+00
	2022/10/16 07:35	0.0	0.006	< 3.4E+00	—	< 3.9E-01	1.7E+00
	2022/10/17 07:30	8.5	0.006	< 3.3E+00	—	< 6.9E-01	1.8E+00
	2022/10/18 07:35	5.5	0.021	3.7E+00	—	< 6.9E-01	3.1E+00
	2022/10/19 07:35	0.0	0.006	< 3.0E+00	6.6E+00	< 5.6E-01	9.3E-01
	2022/10/20 07:35	0.0	0.006	< 3.1E+00	—	< 5.9E-01	1.2E+00
K排水路	2022/10/14 06:00	0.0	0.012	1.1E+01	—	< 4.0E-01	6.9E+00
	2022/10/15 06:00	0.0	0.012	7.7E+00	—	< 4.9E-01	6.5E+00
	2022/10/16 06:00	0.0	0.012	1.1E+01	—	< 6.8E-01	7.9E+00
	2022/10/17 06:00	8.5	0.012	7.7E+00	—	< 4.6E-01	6.3E+00
	2022/10/18 06:00	5.5	0.025	2.2E+01	—	6.4E-01	1.6E+01
	2022/10/19 06:00	0.0	0.014	1.3E+01	9.0E+01	< 6.4E-01	7.1E+00
	2022/10/20 06:00	0.0	0.013	8.1E+00	—	< 3.0E-01	5.1E+00
BC排水路	2022/10/14 06:00	0.0	0.002	1.4E+02	—	< 5.1E-01	< 6.8E-01
	2022/10/15 06:00	0.0	0.018	8.9E+00	—	< 4.8E-01	< 4.7E-01
	2022/10/16 06:00	0.0	0.019	1.1E+01	—	< 3.7E-01	< 4.9E-01
	2022/10/17 06:00	8.5	0.014	5.6E+00	—	< 4.2E-01	< 4.8E-01
	2022/10/18 06:00	5.5	0.087	3.7E+00	—	< 6.8E-01	< 8.1E-01
	2022/10/19 06:00	0.0	0.018	3.9E+00	< 6.3E+00	< 6.1E-01	< 6.8E-01
	2022/10/20 06:00	0.0	0.020	6.8E+00	—	< 6.6E-01	< 6.1E-01
D排水路	2022/10/14 07:40	0.0	0.017	< 3.1E+00	—	< 4.0E-01	< 4.4E-01
	2022/10/15 07:38	0.0	0.002	< 3.1E+00	—	< 7.7E-01	< 6.3E-01
	2022/10/16 07:30	0.0	0.002	< 3.4E+00	—	< 7.0E-01	8.4E-01
	2022/10/17 07:25	8.5	0.002	< 3.3E+00	—	< 6.4E-01	< 7.1E-01
	2022/10/18 07:25	5.5	0.009	< 3.2E+00	—	< 7.3E-01	< 7.7E-01
	2022/10/19 07:30	0.0	0.002	< 3.0E+00	< 6.3E+00	< 6.0E-01	< 5.5E-01
	2022/10/20 07:30	0.0	0.002	< 3.1E+00	—	< 5.4E-01	< 6.4E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31，3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1，3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/10/31 07:17	< 3.3E+00	< 4.5E-01	2.9E+00
物揚場排水路	2022/10/31 07:27	< 3.3E+00	< 5.8E-01	1.6E+00
K排水路	2022/10/31 06:00	5.7E+00	< 5.8E-01	4.1E+00
BC排水路	2022/10/31 06:00	1.3E+01	< 4.8E-01	< 4.6E-01
D排水路	2022/10/31 07:22	< 3.3E+00	< 6.1E-01	< 6.1E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは, ○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。