

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/11/11 07:25	0.0	0.001	7.9E+00	—	< 6.3E-01	5.5E+00
	2022/11/12 07:40	0.0	0.001	6.8E+00	—	< 7.6E-01	6.4E+00
	2022/11/13 07:18	0.0	0.001	4.4E+00	—	< 5.8E-01	3.3E+00
	2022/11/14 07:15	0.0	0.001	4.8E+00	—	< 5.8E-01	4.0E+00
	2022/11/15 07:18	1.5	0.001	5.3E+00	—	< 5.9E-01	2.7E+00
	2022/11/16 07:25	0.0	—※	4.7E+00	< 8.2E+00	< 6.1E-01	3.3E+00
	2022/11/17 07:16	0.0	0.002	6.0E+00	—	< 7.9E-01	4.6E+00
物揚場排水路	2022/11/11 07:35	0.0	0.006	< 3.1E+00	—	< 6.8E-01	1.3E+00
	2022/11/12 07:50	0.0	0.006	< 3.7E+00	—	< 6.0E-01	1.1E+00
	2022/11/13 07:26	0.0	0.006	< 3.5E+00	—	< 3.9E-01	1.1E+00
	2022/11/14 07:25	0.0	0.006	< 3.0E+00	—	< 6.5E-01	1.6E+00
	2022/11/15 07:24	1.5	0.171	< 3.0E+00	—	< 3.5E-01	1.1E+00
	2022/11/16 07:35	0.0	0.006	3.1E+00	1.4E+01	< 3.9E-01	1.1E+00
	2022/11/17 07:24	0.0	0.006	< 3.2E+00	—	< 6.5E-01	1.1E+00
K排水路	2022/11/11 06:00	0.0	0.012	4.5E+00	—	< 5.9E-01	3.6E+00
	2022/11/12 06:00	0.0	0.012	3.7E+00	—	< 4.9E-01	3.5E+00
	2022/11/13 06:00	0.0	0.012	5.1E+00	—	< 3.6E-01	3.1E+00
	2022/11/14 06:00	0.0	0.012	3.4E+00	—	< 6.8E-01	2.9E+00
	2022/11/15 06:00	1.5	0.013	4.1E+00	—	< 5.2E-01	3.1E+00
	2022/11/16 06:00	0.0	0.012	3.5E+00	8.6E+01	< 7.2E-01	3.3E+00
	2022/11/17 06:00	0.0	0.011	4.4E+00	—	< 6.8E-01	3.0E+00
BC排水路	2022/11/11 06:00	0.0	0.023	< 3.1E+00	—	< 6.8E-01	< 6.7E-01
	2022/11/12 06:00	0.0	0.020	< 3.7E+00	—	< 5.4E-01	< 6.4E-01
	2022/11/13 06:00	0.0	0.023	< 3.5E+00	—	< 6.4E-01	< 6.2E-01
	2022/11/14 06:00	0.0	0.018	< 3.0E+00	—	< 4.9E-01	< 5.7E-01
	2022/11/15 06:00	1.5	0.025	< 3.0E+00	—	< 4.6E-01	< 4.9E-01
	2022/11/16 06:00	0.0	0.025	< 2.9E+00	< 8.2E+00	< 4.4E-01	< 5.3E-01
	2022/11/17 06:00	0.0	0.020	< 3.2E+00	—	< 5.6E-01	< 6.0E-01
D排水路	2022/11/11 07:30	0.0	0.000	< 3.1E+00	—	< 5.8E-01	< 6.5E-01
	2022/11/12 07:45	0.0	0.002	< 3.7E+00	—	< 4.5E-01	< 5.2E-01
	2022/11/13 07:22	0.0	0.000	< 3.5E+00	—	< 5.3E-01	< 5.9E-01
	2022/11/14 07:20	0.0	0.000	< 3.0E+00	—	< 4.5E-01	< 5.5E-01
	2022/11/15 07:20	1.5	0.000	< 3.0E+00	—	< 7.7E-01	< 7.0E-01
	2022/11/16 07:30	0.0	—※	< 2.9E+00	< 8.2E+00	< 5.9E-01	< 6.3E-01
	2022/11/17 07:20	0.0	0.000	< 3.2E+00	—	< 4.8E-01	< 5.0E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
 - ・流量以外は既にお知らせ済み。
- ※ 停電作業のため欠測。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/11/28 07:25	9.0E+00	< 4.0E-01	2.4E+00
物揚場排水路	2022/11/28 07:20	< 3.3E+00	< 4.8E-01	1.1E+00
K排水路	2022/11/28 06:00	7.9E+00	< 7.2E-01	4.0E+00
BC排水路	2022/11/28 06:00	< 3.3E+00	< 5.8E-01	< 7.4E-01
D排水路	2022/11/28 07:30	< 3.3E+00	< 4.6E-01	< 5.0E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・○.○E±○とは, ○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。