

## サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2022/11/14 07:17	< 6.5E+00	< 6.0E+00	1.5E+02
2号機サブドレン	2022/11/14 07:09	< 1.8E+01	6.3E+01	2.8E+03
3号機サブドレン	2022/11/14 06:51	< 6.0E+00	< 3.9E+00	< 4.8E+00
4号機サブドレン	2022/11/14 07:32	< 5.3E+00	< 5.2E+00	< 4.8E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—


- ・核種毎の半減期：I-131(約8日)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<：小なり) は，検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは， $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31， $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1， $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

## サブドレン等 分析結果(全α・全β・H-3・Sr・γ)


採取地点	採取日時	分析項目							
		全α (Bq/L)	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Sr-89 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2号機サブドレン	2022/07/15 07:31	< 1.7E+00	3.0E+03	4.5E+02	< 8.0E+01	8.1E+02	< 1.2E+01	3.9E+01	1.3E+03
	2022/08/19 07:06	< 1.8E+00	4.9E+03	5.2E+02	< 2.8E+02	1.4E+03	< 1.7E+01	5.9E+01	2.2E+03
	2022/09/16 07:15	< 2.1E+00	1.5E+04	1.4E+03	< 5.5E+02	5.3E+03	< 2.6E+01	1.6E+02	7.3E+03
3号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5号機サブドレン	2022/07/15 08:07	< 1.9E+00	< 2.3E+00	< 2.4E+00	< 1.4E-02	< 6.3E-03	< 4.2E+00	< 3.8E+00	< 4.4E+00
6号機サブドレン	2022/08/19 08:18	< 1.9E+00	< 2.1E+00	< 2.9E+00	< 3.5E-02	2.1E-02	< 3.2E+00	< 3.5E+00	< 3.9E+00
構内深井戸	2022/09/16 09:12	< 1.5E+00	< 1.9E+00	< 1.7E+00	< 1.3E-02	< 6.3E-03	< 2.7E+00	< 3.3E+00	< 2.7E+00

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Sr-89(約51日), Sr-90(約29年), I-131(約8日), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
  - ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
  - ・○.○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・I-131、Cs-134、Cs-137については既にお知らせ済み。

福島第一 1号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)



福島第一 2号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)



福島第一 3号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)

