

## 1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2023/03/20 08:20	7.4E+03	1.3E+02	1.6E+02	5.9E+03
	下流側	2023/03/20 08:08	2.1E+03	5.0E+02	1.7E+01	6.5E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2023/03/20 08:15	1.3E+03	< 1.1E+02	1.8E+01	9.8E+02
	下流側	2023/03/20 08:10	8.0E+01	< 1.1E+02	< 6.4E+00	1.8E+01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
  - ・不等号 (<：小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
  - ・ $0.0E\pm 0$ とは， $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
- (例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31， $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1， $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。