

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/01/27 07:43	0.0	0.001	4.8E+00	—	< 6.1E-01	3.5E+00
	2023/01/28 08:00	0.0	0.001	4.4E+00	—	< 5.3E-01	3.5E+00
	2023/01/29 07:35	0.0	0.001	4.7E+00	—	< 4.4E-01	3.9E+00
	2023/01/30 07:15	0.0	0.001	5.4E+00	—	< 6.4E-01	3.5E+00
	2023/01/31 07:34	0.0	0.001	5.8E+00	—	< 5.4E-01	3.5E+00
	2023/02/01 07:25	0.0	0.001	3.4E+00	< 7.7E+00	< 4.2E-01	2.3E+00
	2023/02/02 07:39	0.0	0.001	6.2E+00	—	< 4.6E-01	3.4E+00
物揚場排水路	2023/01/27 07:53	0.0	0.004	< 3.1E+00	—	< 6.6E-01	< 7.6E-01
	2023/01/28 08:10	0.0	0.004	< 3.2E+00	—	< 5.5E-01	< 7.0E-01
	2023/01/29 07:44	0.0	0.004	< 3.1E+00	—	< 3.8E-01	6.0E-01
	2023/01/30 07:25	0.0	0.004	< 2.9E+00	—	< 7.1E-01	< 6.4E-01
	2023/01/31 07:42	0.0	0.005	< 3.1E+00	—	< 4.6E-01	< 6.0E-01
	2023/02/01 07:15	0.0	0.004	< 3.2E+00	8.4E+00	< 4.1E-01	5.4E-01
	2023/02/02 07:34	0.0	0.005	< 2.8E+00	—	< 6.1E-01	< 7.4E-01
K排水路	2023/01/27 06:00	0.0	0.008	8.4E+00	—	< 4.8E-01	4.7E+00
	2023/01/28 06:00	0.0	0.008	5.0E+00	—	< 4.0E-01	4.7E+00
	2023/01/29 06:00	0.0	0.008	7.0E+00	—	< 4.1E-01	4.4E+00
	2023/01/30 06:00	0.0	0.009	5.8E+00	—	< 4.8E-01	4.1E+00
	2023/01/31 06:00	0.0	0.008	4.5E+00	—	< 3.4E-01	4.4E+00
	2023/02/01 06:00	0.0	0.008	6.6E+00	1.2E+02	< 4.4E-01	2.1E+00
	2023/02/02 06:00	0.0	0.009	5.3E+00	—	< 7.2E-01	4.7E+00
BC排水路	2023/01/27 06:00	0.0	0.015	< 3.6E+00	—	< 4.0E-01	< 4.5E-01
	2023/01/28 06:00	0.0	0.012	< 3.7E+00	—	< 5.6E-01	< 7.0E-01
	2023/01/29 06:00	0.0	0.011	< 3.3E+00	—	< 6.5E-01	< 4.8E-01
	2023/01/30 06:00	0.0	0.013	< 3.2E+00	—	< 6.6E-01	< 7.2E-01
	2023/01/31 06:00	0.0	0.011	< 3.8E+00	—	< 6.9E-01	< 5.5E-01
	2023/02/01 06:00	0.0	0.010	< 3.4E+00	< 7.7E+00	< 4.7E-01	< 5.7E-01
	2023/02/02 06:00	0.0	0.012	< 3.9E+00	—	< 5.4E-01	< 8.3E-01
D排水路	2023/01/27 07:48	0.0	0.017	< 3.1E+00	—	< 6.6E-01	< 6.0E-01
	2023/01/28 08:05	0.0	0.012	< 3.2E+00	—	< 4.2E-01	< 4.5E-01
	2023/01/29 07:40	0.0	0.010	< 3.1E+00	—	< 4.1E-01	< 4.9E-01
	2023/01/30 07:20	0.0	0.016	< 2.9E+00	—	< 3.9E-01	< 5.0E-01
	2023/01/31 07:38	0.0	0.012	< 3.1E+00	—	< 3.9E-01	< 5.0E-01
	2023/02/01 07:20	0.0	0.012	< 3.2E+00	< 7.6E+00	< 6.6E-01	< 6.9E-01
	2023/02/02 07:42	0.0	0.015	< 2.8E+00	—	< 3.6E-01	< 5.7E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/02/13 07:17	5.4E+00	< 4.4E-01	4.3E+00
物揚場排水路	2023/02/13 07:12	< 3.4E+00	< 5.5E-01	1.1E+00
K排水路	2023/02/13 06:00	6.1E+00	< 5.9E-01	4.4E+00
BC排水路	2023/02/13 06:00	< 3.6E+00	< 4.3E-01	< 5.3E-01
D排水路	2023/02/13 07:20	< 3.4E+00	< 4.6E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは, ○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は2 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。